



Директору Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Талицкий
лесотехнического колледжа
им. Н.И. Кузнецова»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
**Территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Свердловской области в Талицком, Байкаловском,
Тугулымском районах, городе Камышлов,
Камышловском и Пышминском районах**
623640, Свердловская область, г. Талица,
ул. Красноармейская, 32.
Тел.: (34371)2-85-22 Факс: (34371)2-85-22
mail_14 @66.rosпотrebnadzor.ru
ОКПО 77149652. ОГРН 1056603541565.
ИНН /КПП 6670083677/667001001

С.И.Ляшок

от 19.08.2019 г. исх. № 66-14-12/09-3336-2019

**Справка о готовности
образовательного учреждения к 2019-
2020 учебному году.**

Талицким отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области при рассмотрении информации исх.№ 66-20-014/12-1622-2019 от 13.08.2019г., исх № 66-20-014/12-1640-2019 от 15.08.2019, поступившей из филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районе, городе Камышлов, Камышловском районе и Пышминском районе» соответственно 14.08.2019г. и 19.08.2019г., установлено следующее:

Специалисты Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» приняли участие в работе комиссии по приемке Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Талицкого лесотехнического колледжа им. Н.И. Кузнецова» к новому 2019/2020 учебному году.

К приемке 13.08.2019года предъявлены объекты, расположенные по адресу:

- г.Талица, ул.Луначарского ,81, учебный корпус №1, №2
- г.Талица, ул.Луначарского ,80, общежитие
- г.Талица, ул.Кузнецова, 73,, учебно-бытовой корпус ,
- г.Талица, ул.Шоферов,1, учебно-лабораторный корпус ,

Данное учреждение готово к работе, что подтверждается Актом обследования, актами разрешения на эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, вентиляции, канализации, на работу холодильного, технологического, санитарно-технического оборудования, актом испытания спортивно-технологического оборудования, актом готовности лыжной базы и к проведению тренировочных занятий на 2019-2020 учебный год.

Проведен косметический ремонт (покраска, побелка) в здании колледжа (учебные кабинеты, аудитории), в помещении пищеблока, в общежитии (жилые комнаты,

коридоры, туалеты, кухня). Все учебные кабинеты оснащены ученической мебелью, имеется соответствующая маркировка. На пищеблоке все оборудование, инвентарь промаркирован в соответствии с назначением. Имеется обеденный зал для приема пищи. Заменили душевые кабинки в спортивном зале. Приобретено 10 плит в кухне общежития. В общежитие для проживания студентов закупили одеяла и подушки в количестве 250 шт. Холодное водоснабжение и канализация централизованные. Горячее водоснабжение организовано через водонагреватели, установленные на пищеблоке, в санитарных узлах, душевых, санитарных комнатах общежития, умывальных общежития. Качество питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил. Производственный контроль проводится регулярно в соответствии с ППК.

Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами, имеющими защитную арматуру. Все осветительное оборудование в исправном состоянии, содержится в чистом виде. Оконные проемы учебных кабинетов оборудованы тканевыми шторами и жалюзи. Территория колледжа ограждена, окошена, содержится в чистоте. Со стороны пищеблока установлены контейнеры с крышками на площадке с твердым покрытием. Мероприятия по дератизации и дезинсекции учреждения проводятся.

При участии в приемке объектов, расположенных по адресу:

-п.Тугулым, ул.Федюнинского86,учебный корпус,

-п.Тугулым, ул.Федюнинского82,общежитие,

установлено следующее

Учебный корпус

Учащихся – 311чел. Косметический ремонт (побелка, покраска) проведен в коридорах на лестничных площадках образовательного учреждения. На первом этаже демонтирован старый гардероб, нового - нет.

В учебных кабинетах косметический ремонт не проведен: на подоконниках краска отслоилась, на полу линолеум не ровный, местами порван (в 4-х кабинетах); в кабинете № 2 из 4-х окон на одном трещина, в кабинете №5 из 3 окон на одном трещина; в плафонах мухи; в лаборатории №6 верстаки не крашены, краска стерлась.

Проветривание в кабинетах на первом этаже не проводится: окна не открываются (заклеены бумагой, в некоторых классах запенены монтажной пеной).

Не своевременно проводится замена перегоревших ламп в кабинетах.

Дератизация дезинсекция не проводится в течение нескольких лет.

В общежитии : в пяти комнатах на полу линолеум не ровный порван, в заплатках, на окнах трещины заклеены скотчем, на кухне у дверей на стене плитка со сколами. В санитарных узлах на стенах местами плитка отсутствует, не оборудованы держатели для бумаги (бумаги нет), педальными ведрами, у раковин для мытья рук нет мыла, полотенец. Раковины для мытья рук учащихся не оборудованы горячим водоснабжением.

Приняты , готовы к новому учебному году объекты Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области « Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова», расположенные по адресу:

-г.Талица, ул.Луначарского ,81, учебный корпус №1, №2

-г.Талица, ул.Луначарского ,80, общежитие

-г.Талица, ул.Кузнецова, 73., учебно-бытовой корпус ,

-г.Талица, ул.Шоферов,1, учебно-лабораторный корпус ,

Не приняты , не готовы к новому учебному году

-п.Тугулым, ул.Федюнинского86,учебный корпус,

-п.Тугулым, ул.Федюнинского82,общежитие

Предлагаю: до **30.08.2019**года

1. Принять меры по приведению в соответствие с требованиями санитарных правил не подготовленных объектов учреждения.
2. Обеспечить начало работы объектов образовательной организации, в том числе пищеблоков , общежитий, в новом учебном году при наличии протоколов лабораторных исследований питьевой воды за 3 квартал 2019года о соответствии проб воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим, органолептическим и химическим показателям;
3. Информацию направить в Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (г.Талица, ул.Красноармейская,32) в срок до 30.08.2019года

Начальник Талицкого отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области



Н.М.Яковлева